

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU SADRŽAJA  $\text{CaCO}_3$   
INSTITUT IGH d.d.**

**E-123-16-01**

**Prilog broj: 6.3**

# IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

## Sadržaj $\text{CaCO}_3$

### br. 72540 - CA - 17 0032

Naručitelj: GEOKON-ZAGREB D.D.  
Starotrjanska 16 A  
10000, Zagreb



Objekt: Geotehnički istražni radovi za sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja aglomeracije Pula sjever

Radni nalog: 62540888

Ispitivanje prema: HRN U.B1.026

Lab. broj uzorka	Opis uzorka				Sadržaj organskih tvari (%)	Sadržaj sagorljivih tvari (%)	Sadržaj $\text{CaCO}_3$ (%)
	Bušotina	Dubina m	Datum primitka	Datum ispitivanja	[ A ] - [ B ]*0,44	[ A ]	[ B ]
170032	S-123-16-01-03	2,00-2,50	2017-01-30	2017-02-10			77,90

Napomena:

Odgovoran za ispitivanje:  Edin Serdarević, ing.građ.	Mjesto i datum izrade izvještaja  Zagreb, 2017-02-13	Voditelj laboratorija  dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.
--	--	---

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU



### Sadržaj $\text{CaCO}_3$

### br. 72540 - CA - 17 0036

<b>Naručitelj:</b>	GEEKON-ZAGREB D.D. Starotrjanska 16 A 10000, Zagreb
<b>Objekt:</b>	Geotehnički istražni radovi za sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja aglomeracije Pula sjever
<b>Radni nalog:</b>	62540888
<b>Ispitivanje prema:</b>	HRN U.B1.026

Lab. broj uzorka	Opis uzorka				Sadržaj organskih tvari (%)	Sadržaj sagorljivih tvari (%)	Sadržaj $\text{CaCO}_3$ (%)
	Bušotina	Dubina m	Datum primitka	Datum ispitivanja	[ A ] - [ B ]*0,44	[ A ]	[ B ]
170036	S-123-16-12-02	2,58-2,90	2017-01-30	2017-02-10			71,28

Napomena:

<b>Odgovoran za ispitivanje:</b>  Edin Serdarević, ing.građ.	<b>Mjesto i datum izrade izvještaja</b> Zagreb, 2017-02-13	<b>Voditelj laboratorija</b>  dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.
---	---	--

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU



### Sadržaj $\text{CaCO}_3$

br. 72540 - CA - 17 0039

Naručitelj:	GEOKON-ZAGREB D.D. Starotrjnanska 16 A 10000, Zagreb
Objekt:	Geotehnički istražni radovi za sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja aglomeracije Pula sjever
Radni nalog:	62540888
Ispitivanje prema:	HRN U.B1.026

Lab. broj uzorka	Opis uzorka				Sadržaj organskih tvari (%)	Sadržaj sagorljivih tvari (%)	Sadržaj $\text{CaCO}_3$ (%)
	Bušotina	Dubina m	Datum primitka	Datum ispitivanja	[ A ] - [ B ]*0,44	[ A ]	[ B ]
170039	S-123-16-20-02	3,75-4,00	2017-01-30	2016-02-10			70,64

Napomena:

Odgovoran za ispitivanje:  Edin Serdarević, ing.građ.	Mjesto i datum izrade izvještaja  Zagreb, 2017-02-13	Voditelj laboratorija  dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.
--	--	---

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU



### Sadržaj $\text{CaCO}_3$

br. 72540 - CA - 17 0041

Naručitelj:	GEOKON-ZAGREB D.D. Starotrjnanska 16 A 10000, Zagreb
Objekt:	Geotehnički istražni radovi za sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja aglomeracije Pula sjever
Radni nalog:	62540888
Ispitivanje prema:	HRN U.B1.026

Lab. broj uzorka	Opis uzorka				Sadržaj organskih tvari (%)	Sadržaj sagorljivih tvari (%)	Sadržaj $\text{CaCO}_3$ (%)
	Bušotina	Dubina m	Datum primitka	Datum ispitivanja	[ A ] - [ B ]*0,44	[ A ]	[ B ]
170041	S-123-16-31-01	4,40-4,68	2017-01-30	2016-02-10			74,27

Napomena:

Odgovoran za ispitivanje:	Mjesto i datum izrade izvještaja	Voditelj laboratorija
 Edin Serdarević, ing.građ.	Zagreb, 2017-02-13	 dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomično umnožavanje ovog izvještaja nije dopušteno bez pismenog odobrenja Voditelja laboratorija.



## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU



### Sadržaj $\text{CaCO}_3$

br. 72540 - CA - 17 0043

Naručitelj:	GEEKON-ZAGREB D.D. Starotrjanska 16 A 10000, Zagreb
Objekt:	Geotehnički istražni radovi za sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe područja aglomeracije Pula sjever
Radni nalog:	62540888
Ispitivanje prema:	HRN U.B1.026

Lab. broj uzorka	Opis uzorka				Sadržaj organskih tvari (%)	Sadržaj sagorljivih tvari (%)	Sadržaj $\text{CaCO}_3$ (%)
	Bušotina	Dubina m	Datum primitka	Datum ispitivanja	[ A ] - [ B ]*0,44	[ A ]	[ B ]
170043	S-123-16-33-02	2,65-3,00	2017-01-30	2016-02-10			75,55

Napomena:

Odgovoran za ispitivanje:	Mjesto i datum izrade izvještaja	Voditelj laboratorija
 Edin Serdarević, ing.građ.	Zagreb, 2017-02-13	 dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.